

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

29 ноября 2019г.

с. Ачхой-Мартан

место рассмотрения (город, район)

Гехаев Рустам Аднанович

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 142 от
29 ноября 2019г., возбуждённого

заместителем начальника Гехаевым Рустамом Аднановичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

директора Шовхаловой Малики Салаудиновны

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

28 ноября 2019г.,

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЯНДИ» АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА(МБОУ СОШ С. ЯНДЫ) МБОУ СОШ С.ЯНДИ**

расположенном по адресу:

Ачхой-Мартановский муниципальный район , с. Янди, ул. Школьная 9

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной без-
опасности,

а именно:

1	На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 4
2	На объекте защиты в складском помещении (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 6
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 12
4	Здания и сооружения не оборудованы молниезащитой в соответствии СО 153-34,21,122-2003	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.50 п.4

5	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61
6	На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.(в котельной).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2
7	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478
8	Отсутствует журнал учета противопожарного инструктажа.	Правила противопожарного режима в РФ п.3
9	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61
10	На объекте защиты помещения с вычислительной техникой (телефонных станций, музеев, архивов) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.(кабинет информатики и кабинет библиотеке)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 472
11	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе.(а именно отсутствует документация прохождения пожарно-технического минимума на директора и на ответственного по пожарной безопасности)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3
12	На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 2

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева,14

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель начальника ОНД и
 ЦР по Ачхой-Мартановскому
 муниципальному району Гехаев
 Р.А.

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил _____

Колесов Б. А.

дата, Ф.И.О.

Александр

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

